

下冶镇建设工程验收表

建设施工单位(签字或盖章): 河南浚安建设工程有限公司

工程 基本 情况	工程项目名称	下冶镇美丽乡村建设项目-大岭亮化、人居环境整治等工程		
	建设地点	下冶镇镇区		
	项目开工时间	2024年 6月 28日		
	验收时间	2024年 7月 28日		
工程 完成 情况	工程计划量	实际完成情况	工程质量情况	备注
	60户自来水改造, PE材质塑料管, 阀门井7座, 长1330m。 6m高单臂40W太阳能路灯, 配套60AH锂电池一块, 150W太阳能板, 共计100盏, 分2条道路安装宣传栏2个, 规格: 2.8*3.8m; 分程类垃圾桶105个; 成品垃圾亭1个; 新建污水管网, 聚乙烯PE双壁波纹管塑料管1103.2m, 配套塑料检查井27座。 新建公厕1座, 建筑面积80.72m ²	80%	合格	
验收 结论	因部分现场与设计不符, 实施内容需变更调整, 影响进度, 截止目前, 约完成合同工程量的80%。			
参与 验收 人员	单位	姓名	职务	
	村镇规划建设办公室	隋元森	副主任	
	党政办	张峰		
	财政所	李亚华		